EENHEID	PARAMETER	AANTAL	MINIMUM	MAXIMUM	GEMIDDELD	ST.DEVIATIE	MEDIAAN	MTC (*)
kve/100ml	E.coli	78	0	25	0,487	2,97	0	0
kve/100ml	Intestinale enterococcen	78	0	22	0,474	2,77	0	0
µg/l	antimoon	17	0	0	0	0	0	5
µg/l	arseen	17	0	0	0	0	0	10
µg/l	benzeen	17	0	0	0	0	0	1,0
µg/l	benzo(a)pyreen	17	0	0	0	0	0	0,01
µg/l	boor	17	0	206	64,6	81,8	0	1000
µg/l	bromaat	17	0	0	0	0	0	0,01
µg/l	cadmium	17	0	0	0	0	0	5
µg/l	chroom	17	0	0	0	0	0	50
µg/l	koper	17	0	754	79	180	27	2000
µg/l	cyanide	17	0	29	1,71	7,03	0	50
µg/l	1,2-dichloorethaan	17	0	0	0	0	0	3,0
mg/l	fluoride	17	0,15	0,3	0,241	0,0431	0,24	1,5
µg/l	lood	17	0	0	0	0	0	10
µg/l	kwik	17	0	0,9	0,0529	0,218	0	1,0
µg/l	nikkel	17	0	0	0	0	0	20
mg/l	nitraat	78	6,9	16,8	11,5	2,33	11,1	50
mg/l	nitriet kraan	76	0	0,46	0,0217	0,062	0	0,10
µg/l	selenium	17	0	0	0	0	0	10
µg/l	Totaal tetra+trichlooretheen	17	0	1	0,0588	0,243	0	10
µg/l	chloroform	17	0,5	3	1,42	0,889	1	
µg/l	bromoform	17	0	13	3,16	3,31	3	
µg/l	dibroomchloormethaan	17	0,1	10	3,64	2,99	3	
µg/l	broomdichloormethaan	17	0,5	6	2,23	1,45	2	60
µg/l	Totaal trihalo-methanen	14	1,6	23	8,97	5,85	8,35	100
µg/l	aluminium	17	0	38	5,59	12,7	0	200
mg/l	ammonium	78	0	0,82	0,0313	0,134	0	0,50
mg/l	chloride	17	30	83	52,5	18,6	47	250
kve/100ml	clostridium perfrigens	75	0	0	0	0	0	0
mg/l Pt/co	kleur	78	0	30	5,06	5,78	5	
µS/cm	conductiviteit	78	442	840	627	90,3	625	
	pH	78	7,5	8,3	7,85	0,145	7,8	6,5-9,2
µg/l	ijzer	16	0	107	22,1	36	0	200
µg/l	mangaan	15	0	52	6,6	13,5	2	50
	geur	78	0	0	0	0	0	
mg O2/l	oxideerbaarheid	17	0	2,9	1,04	0,865	1,2	5,0
mg/l	sulfaat	17	52	81	69,9	7,95	72	250
mg/l	natrium	17	21,8	181	58,2	42,7	47,3	200
	smaak	78	0	0	0	0	0	
kve/ml	telling kolonies 22°C	78	0	44000	649	4978	15	
kve/100ml	coliformen	78	0	30	0,885	4,21	0	0
NTU	turbiditeit	78	0	15,4	0,473	1,85	0,01	
µg/l	vrije chloorresten	78	0	0,15	0,011	0,0352	0	0,25
µg/l	acrylamide	16	0	0	0	0	0	0,1
µg/l	styreen	17	0	0,2	0,0118	0,0485	0	20,0
µg/l	xyleen	17	0	0	0	0	0	500
µg/l	trichlorobenzenen-totaal	17	0	0	0	0	0	20
µg/l	benzo(b)fluorantheen	17	0	0	0	0	0	
µg/l	benzo(k)fluorantheen	17	0	0	0	0	0	
µg/l	benzo(ghi)peryleen	17	0	0	0	0	0	
µg/l	indeno(1.2.3-cd)pyreen	17	0	0	0	0	0	
µg/l	Totaal PAK's	17	0	0	0	0	0	0,10
(*)	MTC = maximaal toegelaten concentratie							